

## Gutachtliche Stellungnahme

|                |  |
|----------------|--|
| Nummer         | 25-000539-PR01 (NW-A01-05-de-01)   |
| Inhaber        | Meesenburg GmbH & Co. KG<br>Westerallee 162<br>24941 Flensburg<br>Deutschland  |
| Produkt        | <b>Festfeld RC2</b>  |
| Bezeichnung    | <b>Festfeld IV68 und IV78, RC2</b>   |
| Details        | Außenmaß (BxH): <b>verschieden</b><br>Material: <b>IV68: Meranti, IV78: Fichte</b><br>Angriffsseite: <b>Bauwerkaußenseite</b><br>Öffnungsart: <b>nicht offenbar</b><br>Verglasung: <b>Klasse P4A nach EN 356</b><br>Füllungssicherung: <b>blaugelb RC Kleber</b> |
| Besonderheiten | -/-  |

### Ergebnis

Einbruchhemmung nach EN 1627:2021-06



**Klasse: RC 2 / RC 2N**

\*\*) Entscheidungsregel: Für die Bewertung der Konformität wurde die Messunsicherheit nicht berücksichtigt.

### Grundlagen

Gutachtliche Stellungnahme  
25-000539-PR01 GAS-A01-05-  
de-01

### Verwendungshinweise

Der Nachweis dient als Klassifizierungsvorschlag und kann durch den Inhaber eigenverantwortlich zur Erstellung einer Leistungserklärung verwendet werden.

### Gültigkeit

Zeitlich nicht limitiert.

Bei der Anwendung sind die Aktualität der Grundlagen sowie die Übereinstimmung des Produkts zu beachten.

### Veröffentlichungshinweise

Es gilt das "Merkblatt zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen".


### Inhalt

Der Nachweis inklusive Typenliste umfasst insgesamt 2 Seiten.

ift Rosenheim  
01.04.2025



Simon Stürer  
Stv. Prüfstellenleiter  
Sicherheitstechnik



Florian Willer, Dipl.-Ing. (FH)  
Prüfingenieur  
Sicherheitstechnik

### Identitäts-Check



[www.ift-rosenheim.de/ift-geprueft](http://www.ift-rosenheim.de/ift-geprueft)  
ID: AAB-75708

## Typenliste

| Ausführungsvarianten |  |
|----------------------|--|
| 1.                   | <b>Ausführung von Festverglasungen</b><br>Ausführung von Festverglasungen im geprüften System mit Füllungssicherung durch umlaufende Verklebung der Verglasung innenseitig mit blaugelb RC Kleber. |

Ende der Typenliste