ift-Nachweis

Klassifizierungsbericht

Nummer	21-004738-PR33 (NW-K08-02040609-de-02)
Inhaber	Meesenburg Großhandel KG Westerallee 162 24941 Flensburg Deutschland
Produkt	1K-Dosenschaum (OCF)
Bezeichnung	**blaugelb 1K Pistolenschaum Premium Allseason XXL Klasse E**
Details	Material Polyurethanschaum Applikation Schaumpistole Rohdichte ca. 18 kg/m³ (Herstellerangabe) Farbe gelb Prüfzustand mit Übermaß geschäumt, nach Aushärtung / Konditionierung bündig bzw. auf Maß geschnitten
Ergebnis	Entscheidungsregel: Für die Bewertung der Konformität wurde die Messunsicherheit nicht berücksichtigt.

	Eigenschaft	Ergebnis der Prüfung
	Luftdurchlässigkeit im Neuzustand nach EN 12114	$a < 0{,}1$ m³/[(m h (daPa)$^{2/3}$] Fugenbreite b = 20 mm, Fugentiefe t = 70 mm
	Fugenschalldämmung nach EN ISO 717-1 (und EN ISO 10140-1)	[$R_{S,w}$ $(C; C_{tr})$ ≥ 63 (-2;-5) dB] Fugenbreite b = 20 mm, Fugentiefe t = 100 mm
	Wärmeleitfähigkeit nach EN 17333-5	λ_{10} = 0,039 W/(m K) Dämmstoffplatte 270 x 270 x 30 mm³
	Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl nach EN ISO 12572 – Klima Satz A	$\mu_{0/50}$ = 12 Dämmstoffzylinder d = 94 mm, t = 70mm

ift Rosenheim
14.11.2023

Wolfgang Jehl, Dipl.-Ing. (FH)
Produktmanager
Geschäftsbereich Prüfung

Martin Heßler, Dipl.-Ing. (FH)
Projektingenieur
Geschäftsbereich Prüfung

Grundlagen *)

EN 12114 : 2000
EN ISO 717-1 : 2020
EN ISO 10140-1 : 2021
EN 17333-5 : 2020
EN ISO 12572 : 2016

*)und entsprechende nationale Fassungen (z.B. DIN EN)

ift Nachweis: 21-004738-PR21 (NW-K05-02040609-de-02)

ersetzt ift Nachweis: 21-004738-PR33 (NW-K05-02040609-de-01)

ift Produktzertifizierung QM 360 Vertrag Nr. 188 9026567 vom 02.09.2022

Darstellung

Verwendungshinweise

Die ermittelten Ergebnisse können für den Nachweis entsprechend den oben angegebenen Grundlagen verwendet werden.

Gültigkeit

Zeitlich nicht limitiert.

Bei der Anwendung ist die Aktualität der Grundlagen sowie die Übereinstimmung des Produkts zu beachten.

Die genannten Daten und Einzelergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften/ beschriebenen Probekörper. Die Prüfung ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmende Eigenschaften des vorliegenden Produkts.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das "Merkblatt zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen".

Identitäts-Check

www.ift-rosenheim.de/ift-geprueft
ID: 456-37CA5

Ve-PB1-4172-de/ (01.04.2021