



# PRÜFZEUGNIS

DIN 18252:2018-05

## TEST CERTIFICATE

Nr./ No. 8-15/21

Der Firma

We confirm, that the company

Meesenburg Großhandel KG  
Westerallee 162  
D-24941 Flensburg

wird bescheinigt, dass sie die Anforderungen der DIN 18252:2018-05

has met the requirements of DIN 18252:2018-05

für das Produkt

for the product

blaugelb Profilzylinder PHZ Wendeschlüssel,  
blaugelb Profilzylinder PDZ GF Wendeschlüssel,  
blaugelb Servicezylinder PHZ Wendeschlüssel,  
blaugelb Servicezylinder PDZ GF Wendeschlüssel,  
blaugelb Profilzylinder, PKZ Wendeschlüssel,  
blaugelb Profilzylinder Wendeschlüssel FZG

in der Ausführung

in the version

Doppel-, Halb- und Knopfzylinder,  
Zylinder mit Gefahrenfunktion und FZG/  
Double profile, half profile and knob-type cylinder,  
profile cylinder with emergency mode of operation and  
FZG (free-turning cylinder for gear locks)

erfüllt hat.

Der Profilzylinder ist wie folgt zu kennzeichnen:/ The profile cylinder has to be marked as follows:

Variante/ Variants	Typ/ Type	Verschlussicherheit/ Key related security	Angriffswiderstand/ Attack resistance	Panikfunktion/ Panic function
M	0	5	B/D*	0/FZG

\*Stelle/ Digit 4: Klasse D nur in Verbindung mit geprüftem Schutzbeschlag ES2-ZA nach DIN 18257 oder SK3 mit Zylinderabdeckung nach DIN EN 1906/ Class D only when combined with a tested class ES2-ZA door fitting according to DIN 18257 or SK3 with cylinder covering according to DIN EN 1906.

Gemäß DIN EN 1303:2015-08 ergibt sich der Klassifikationsschlüssel wie folgt:

According to DIN EN 1303:2015-08 the classification key is as follows:

Gebrauchs- klasse/ Category of use	Dauerhaftig- keit/ Durability	Türmasse/ Door mass	Feuerwider- stand/ Fire resistance	Betriebs- icherheit/ Safety	Korrosionsbe- ständigkeit + Temperatur/ Corrosion resistance + temperature	Verschluss- icherheit/ Key related security	Angriffswi- derstand/ Attack resistance
1	6	0	B*	0	C	5	B/D*

\*Stelle/ Digit 4: Gutachtliche Stellungnahme/ Expert's report 8115759408-001-R1-GS-BS-Woi/Kru der/ of DMT GmbH & Co. KG.

\*Stelle/ Digit 8: Klasse D nur in Verbindung mit geprüftem Schutzbeschlag ES2-ZA nach DIN 18257 oder SK3 mit Zylinderabdeckung nach DIN EN 1906/ Class D only when combined with a tested class ES2-ZA door fitting according to DIN 18257 or SK3 with cylinder covering according to DIN EN 1906.

Diesem Prüfzeugnis liegt der Prüfbericht Nr. 8-11/21 und 20-15/21 sowie die Dokumentation Produkterweiterung 01 des PIV als Beurteilungsgrundlage zugrunde. Die Gültigkeit des Prüfzeugnisses bleibt so lange erhalten, wie sich die Prüfgrundlage und/oder das geprüfte Produkt nicht ändern. Das Prüfzeugnis hat insgesamt 1 Seite./ This certificate is based on the evaluation of test report no. 8-11/21 and 20-15/21 as well as the documentation product extension 01 by PIV. The validity of the test certificate will persist as long as the testing-base and/or the products are not changed. This test certificate has a total of 1 page.

D-42551 Velbert, 20. Juli/ July 2022

S. Holz, Staatl. gepr. Techniker/  
State-certified technical engineer  
Laborleitung/ Laboratory management



D. Hermann, Staatl. gepr. Techniker/  
State-certified technical engineer  
Prüfer/ Verifier

Dies ist eine Urkundenseite.

Teilweise Veröffentlichung oder veränderte Wiedergabe ist untersagt. Missachtung bedeutet Urkundenfälschung.

This is a document page. Partly publications or changes are forbidden. Disregard means document forgery.