

PRÜFBESCHEINIGUNG

Auftrags-Nr.: 943/2018 - BF 05.11.2018
Contract No. Ersetzt Prüfbescheinigung vom 02.08.2018 SCP/PIK

Auftraggeber: Meesenburg Großhandels KG
Customer Westerallee 162
24941 Flensburg

Auftragsgegenstand: Prüfung des blaugelb Trio**therm**⁺ Vorwandmontagesystems
Subject gemäß ÖNORM B 5320 und ÖNORM B 5321


Ergebnis: Bezugnehmend auf den Bericht 943/2018 wird Folgendes festgestellt:
Result

Das blaugelb Trio**therm**⁺ Vorwandmontagesystem (Anschluss von der Betonwand zum Vorwandssystem), bestehend aus

- Trio**therm**⁺ Profilen mit den Abmessung 85 x 230 mm
- Trio**therm**⁺ Stützen mit 230 mm Länge
- Trio**therm**⁺ Keil
- Klebung mittels 2 Kleberaupen mit Hybrid Polymer Power Fix
- mechanischer Befestigung mit blaugelb Rahmenfixschraube FK-T30 7,5 x 300 mm
- oberseitiger Dichtfolie DuoSL1050 Power One

erfüllt die Anforderungen der ÖNORM B 5320 Abschnitt 4.8 und ÖNORM B 5321.

Geltungsdauer: --
Period of validity


Dipl.-HTL-Ing. Peter Schober
Bearbeiter

HOLZFORSCHUNG AUSTRIA




DI Martin Wieser